



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Slovenská republika

BERECHTIGUNG

Reg. Nr.: **105/3/2014 - PZ - O(OU,R,M) - Af, g, h Bf, g, h**

erlassen von Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, gem. § 14 Abs. 1, lit. a) und § 15 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 124/2006 GSI. über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Vorschriften aufgrund der fachlichen Stellungnahme Nr.: 1656/3/2014 aus der Überprüfung der fachlichen Befähigung des Arbeitgebers:

Name und Sitz: **TECHNOMONT s.r.o., Stanča**
L. Novomeského 1
040 01 Košice

ID – Nr.: **36 209 813**

für die Tätigkeit:

- O Reparaturen von vorbehaltenen technischen Anlagen – Gasanlagen in diesem Ausmaß:**
OU Reparatur und Instandhaltung
M Montage in Funktionskomplex im Ort des künftigen Betriebes
R Rekonstruktion

Umfang:

Technische Gasanlagen, Gruppe A zur:

- f** Reduktion des Gasdrucks mit dem höchsten Arbeitsgasdruck beim Eingang über 0,4 MPa
g Gasverteilung mit Gasdruck über 0,4 MPa und Acetylenleitung
h Gasverbrauch durch Verbrennen mit der Leistung einer Einzelanlage oder mit der Summe der Leistungen von einzelnen Anlagen, die ein Funktionskomplex bilden, über 0,5 MW einschließlich, Anlage zur Herstellung von Schutzatmosphären bei Wärmebearbeitung

Technische Gasanlagen, Gruppe B zur:

- f** Reduktion des Gasdrucks mit dem höchsten Arbeitsgasdruck beim Eingang bis 0,4 MPa inkl. mit einer Leistung von über 25 Nm³/h, mit Ausnahme von Anlagen in der Gruppe B lit. g)
g Gasverteilung inkl. Regelanlage am Gasanschluss mit der Leistung der Gasabnahmeanlage bis 25 Nm³/h inkl. mit dem höchsten Arbeitsgasdruck beim Eingang bis 0,4 MPa einschließlich, mit Ausnahme von Rohrleitung zur Acetylenverteilung
h Gasverbrauch durch Verbrennen mit der Leistung einer Einzelanlage oder mit der Summe der Leistungen von einzelnen Anlagen, die ein Funktionskomplex bilden von 5 kW bis 0,5 MW einschließlich Anlage zur Herstellung von Schutzatmosphären bei Wärmebearbeitung und Verbraucher, bei dem Anschluss an Abgasleitung erforderlich ist

Medium: Heizungsgase und technische Gase

Der Besitzer der Berechtigung ist bei der Tätigkeit im Sinne der Berechtigung verpflichtet, die in der fachlichen Stellungnahme Nr. 1656/3/2014 vom 28.04.2014 aufgeführten Bedingungen einzuhalten.

In Košice, **28.04.2014**
450781

für Technická inšpekcia, a.s.
Ing. Ján Rudaš
Direktor des Betriebes Košice



In Košice, **03.07.2020**

für Technická inšpekcia, a.s.

Mgr. Jarmila Zádoriová
Direktor des Betriebes Košice