



# Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

## OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: **052/3/2021 – PZ – O(OU,R,M) – Aa,d,f,g,h Bf,g,h**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 3438/3/2021 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **TECHNOMONT s.r.o., Stanča  
L. Novomeského 1  
040 01 Košice**

IČO: **36 209 813**

Na druh činnosti:


- O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:**  
**OU oprava a údržba**  
**M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**  
**R rekonštrukcia**

**V rozsahu:** *pokračovanie na druhej strane oprávnenia*

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 3438/3/2021 zo dňa 09.08.2021.

V Košiciach dňa: **09.08.2021**



  
za Technickú inšpekciu, a.s.

**Mgr. Jarmila Zádoriová**  
riadiťel pracoviska Košice

pokračovanie z prvej strany

**V rozsahu:**

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

- a výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm<sup>3</sup>/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom
- d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm<sup>3</sup>/h
- f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším 0,4 MPa
- g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

- f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spálín

**Médium: vykurovacie a technické plyny**



**Mgr. Jarmila Zádoriová**  
riaditeľ pracoviska Košice